

Link do produktu: <https://sklepelektra.pl/termostat-elektra-otn-1991-p-338.html>



Termostat ELEKTRA OTN 1991

Cena	260,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	eleOTN-1991
Kod producenta	OTN 1991
Producent	ELEKTRA Sp. J.

Opis produktu

Manualny Regulator Temperatury ELEKTRA OTN 1991, przeznaczony do sterowania systemami grzejnymi. Wyprodukowany zgodnie z normą PN-EN 60730-2-9. Współpracuje z większością czujników podłogowych dostępnych na rynku.

Dane techniczne:

Napięcie zasilania: 230V +10/-15%, 50Hz
Wyjście przekaźnika: S.P.S.T. 16A, 3600W
Wbudowany wyłącznik: 1 połowy
Zakres temperatury: od + 5 do + 40°C
Obniżka temperatury poprzez zewnętrzny zegar: 5°C
Stopień ochrony: IP 20
Wymiary: 80x80x50 mm
Wyrób oznakowany: CE

Funkcjonalność

Opis

Elektroniczny regulator temperatury steruje zasilaniem elementów grzejnyc w celu uzyskania pożądaney temperatury, powodując ekonomiczne zużycie energii i komfort cieplny dostosowany do wymagań użytkownika. Regulator bardzo dobrze nadaje się do sterownia elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.

Obniżka temperatury

Funkcja obniżki temperatury realizowana jest poprzez sygnał podany z zewnętrznego zegara. Wartość obniżki temperatury ustawiona jest fabrycznie na stałe i wynosi -5°C od temperatury zadanej.

Kalibracja regulatora

Po ustawieniu pokrętle na maksymalną wartość należy poczekać do momentu, aż zostanie osiągnięta zadana temperatura. Wtedy należy cofnąć pokrętle regulatora, aż dioda zgaśnie. Po dwóch dniach można skalibrować regulator. W tym celu należy zmierzyć temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli temperatura na regulatorze nie pokrywa się z temperaturą na termometrze należy dokonać kalibracji, tzn. zdjąć delikatnie pokrętle i włożyć je ponownie tak, żeby wskaźnik na pokrętle wskazywał właściwą temperaturę.

Funkcja MIN/MAX

Regulator wyposażony jest w mechaniczną blokadę, służącą do zabezpieczenia minimalnej (MIN) oraz maksymalnej (MAX) wartości temperatury. Funkcja jest wykorzystywana w przypadku, gdy regulator znajduje się w miejscu publicznym, gdzie dostęp do niego mogą mieć osoby postronne.

Montaż podłogowego czujnika temperatury

Czujnik podłogowy musi być umieszczony w zaślepionej na końcu rurce instalacyjnej, która powinna być osadzona w górnej

warstwie wylewki. Przewód czujnika można przedłużyć wyłącznie osobnym przewodem nawet do 50 m.

Montaż

Regulator OTN został zaprojektowany do montażu podtynkowego. Bardzo elegancki efekt można uzyskać montując OTN we wspólnej ramce, np. wraz z przełącznikami oświetlenia.

Pliki do pobrania

- >> [Instrukcja obsługi](#)
- >> [Deklaracja zgodności](#)